



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Канске**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710074, выдан Федеральной службой по аккредитации
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.gosrospotrebnadzor.ru
www.fguz.24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП
2463070760/246301001

Фактический адрес:
663613, Красноярский край, г. Канск, Эйдельман ул.,
д. 9,
тел. 8-391-61) 3-34-04, факс 3-34-04
E-mail: kamsk_fguz@24.gosrospotrebnadzor.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП
2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа
инспекции, главный врач

А.В.Быков

«29» 09 2020г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

санитарно-эпидемиологической экспертизы
результатов лабораторных испытаний (измерений) по определению террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
№4045 от 25.09.2020г.

г. Канск

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) ре-
зультатов лабораторных испытаний (измерений) по определению террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
№4045 от 25.09.2020г. выданного
главным специалистом –экспертом Бердечниковой О.Ю.

Экспертиза проводилась Бехтольд М.П. помощником врача по общей
гигиене санитарно-эпидемиологического отдела Филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске в соответ-
ствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

№ 11388

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ эксперту разъяснены. Об административной ответственности по статьям 17.7, 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупрежден.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

- 1) СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (далее СанПиН 2.1.4.1175-02);
- 2) ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (далее ГН 2.1.5.1315-03);
- 3) ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (далее ГН 2.1.5.2307-07);
- 4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

Протокол исследований (испытаний), измерений:

- от 23.09.2020 №№ 2771-201, 2772-201, 2773-201, 2774-201, 2775-201, 2776-201, 2777-201, 2778-201, 2779-201, 2780-201, 2781-201 выданный на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Аттестат аккредитации ИЛЦ №РОСС RU.0001.510640 зарегистрирован в Едином Реестре;

Перед экспертом заказчиком инспекции поставлены следующие вопросы:

Соответствуют ли проведенные лабораторные исследования (испытания, измерения) в местах осуществления деятельности администрации Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края, по адресам: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 4, ул. 40 лет Победы, 14, ул. Набережная, 6 а, ул. Зеленая, 6; д. Таловая, ул. Кедровая, 1 а, ул. Кедровая, 9, ул. Кедровая, 33; д. Семеновка, ул. Сосновая, 2, ул. Школьная, 41, ул. Школьная, 10, ул. Школьная, 23, указанных в протоколе отбора проб (образцов) от 17 сентября 2020 г.; протоколах исследований (испытаний), измерений от 23.09.2020 №№ 2771-201, 2772-201, 2773-201, 2774-201, 2775-201, 2776-201, 2777-201, 2778-201, 2779-201, 2780-201, 2781-201, обязательным требованиям: Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабжения»; СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевое водоснабжение. Санитарная охрана к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитария охрана источников»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по показателям.

Превышают ли полученные показатели качества питьевой воды, критерии существенного ухудшения качества питьевой воды?

При получении результатов испытаний (исследований) попадающих в интервалы неопределенности в области недопустимых значений провести повторные измерения в рамках одного определения на проведение экспертизы, с последующим представлением повторно полученных результатов.

Имеется ли угроза возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) населения в случае несоответствия образцов (проб) по исследованным показателям, установленным требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации?

Общие сведения.

Проведение настоящей санитарно-эпидемиологической экспертизы связано с проведением контроля соблюдения обязательных требований установленных нормами санитарного законодательства и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, при производстве по делу об административном правонарушении, возбужденном в отношении администрации Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края, юридический адрес: 663706, Красноярский край, Дзержинский район, село Нижний Танай, улица Набережная, 3, ОГРН 1022400648918, по статье 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании протокола осмотра, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 17 сентября 2020 г., протокола о взятии проб (образцов) от 17 сентября 2020 г.

По настоящему определению проведена экспертиза представленных результатов исследований (испытаний, измерений):

- лабораторных исследований качества питьевой воды по адресам: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 4, ул. 40 лет Победы, 14, ул. Набережная, 6 а, ул. Зеленая, 6; д. Таловая, ул. Кедровая, 1 а, ул. Кедровая, 9, ул. Кедровая, 33; д. Семеновка, ул. Сосновая, 2, ул. Школьная, 41, ул. Школьная, 10, ул. Школьная, 23, в месте осуществления администрации Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края, юридический адрес: 663706, Красноярский край, Дзержинский район, село Нижний Танай, улица

Набережная, 3.

В связи с вышеизложенным 17 сентября 2020 года с 11 часов 30 минут до 15 часов 30 минут для объективной оценки соблюдения требований санитарного законодательства, с привлечением специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске Долгих Оксаны Зиновьевны заведующей отделом отбора и приемки проб (образцов), проведен отбор проб питьевой воды по адресам: Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, ул. 40 лет Победы, 4, ул. 40 лет Победы, 14, ул. Набережная, 6 а, ул. Зеленая, 6; д. Таловая, ул. Кедровая, 1 а, ул. Кедровая, 9, ул. Кедровая, 33; д. Семеновка, ул. Сосновая, 2, ул. Школьная, 41, ул. Школьная, 10, ул. Школьная, 23, - протокол о взятии проб (образцов) от 17.09.2020 с приложением.

Принимая во внимание, что для установления обстоятельств по делу об административном правонарушении, и для проведения экспертизы результатов лабораторных исследований проведенных в местах осуществления деятельности администрации Нижнетанайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края, юридический адрес: 663706, Красноярский край, Дзержинский район, село Нижний Танай, улица Набережная, 3, необходимы специальные познания, и руководствуясь ст. 26.4 КоАП РФ.

Экспертиза по направлениям (поставленным вопросам).

По результатам лабораторных испытаний, проведенных ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU 0001.510640 установлено, что:

По результатам лабораторных испытаний, установлено:

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д.Семеновка, ул. Школьная, 10 по органолептическим показателям: мутность, запах при 20С⁰, цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: нитраты (по NO₃), нитриты (по NO₂), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), железо, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2779-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д.Семеновка, ул. Школьная, 10 по санитарно-химическим показателям окисляемость перманганатная мг/дм³ составило 7,9±0,7 допустимый уровень не более 7 что превышает предельно-допустимые значения в 1,1 раз что не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН

2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2779-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д.Семеновка, ул. Школьная, 41 по органолептическим показателям: мутность, запах при 20С⁰, цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: окисляемость перманганатная, нитраты (по NO₃), нитриты (по NO₂), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), железо, по микробиологическим показателям: ОМЧ, КОЕ в 1 мл, указанный образец по исследованному показателю соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2778-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д.Семеновка, ул. Школьная, 41 по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл составило 2,6 допустимое значение не допускается, ТКБ в 100 мл. составило 2,6 допустимое значение не допускается что не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Протокол исследований (испытаний), измерений № 2778-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома с.Нижний Танай, ул.40 лет Победы,14 по органолептическим показателям: мутность, запах при 20С⁰, цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: нитриты (по NO₂), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная, железо, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл, указанный образец по исследованному показателю соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2781-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома с.Нижний Танай, ул.40 лет Победы,14 по санитарно-химическим показателям: нитраты (по NO₃), составило 72,4±9,1 допустимый уровень не более 45 что превышает предельно-допустимые значения в 1,6 раз, что не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН

2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2781-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д. Семеновка, ул. Школьная, 23 по органолептическим показателям: мутность, запах при 20С⁰, цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: нитриты (по NO₂), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная, железо, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2780-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д. Семеновка, ул. Школьная, 23 по санитарно-химическим показателям: нитраты (по NO₃), составило 145,8±18,4 допустимый уровень не более 45 что превышает предельно-допустимые значения в 3,2 раз, что не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2780-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д.Семеновка, ул. Сосновая, 2 по органолептическим показателям: мутность, запах при 20С⁰, цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: нитриты (по NO₂), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная, железо, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2777-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д.Семеновка, ул. Сосновая, 2 по санитарно-химическим показателям: нитраты (по NO₃), составило 118,1±14,9 допустимый уровень не более 45 что превышает предельно-допустимые значения в 2,6 раз, что не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2777-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д.Таловая, ул. Кедровая, 33 по органолептическим показателям: мутность, запах при 20С⁰, цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: нитриты (по NO₂), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная, железо, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2776-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д.Таловая, ул. Кедровая, 33 по санитарно-химическим показателям: нитраты (по NO₃), составило 98,2±12,4 допустимый уровень не более 45 что превышает предельно-допустимые значения в 2,1 раз, что не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2776-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д.Таловая, ул. Кедровая, 9 по органолептическим показателям: мутность, запах при 20С⁰, цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: нитриты (по NO₂), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная, железо, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2775-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д.Таловая, ул. Кедровая, 33 по санитарно-химическим показателям: нитраты (по NO₃), составило 88,9±11,2 допустимый уровень не более 45 что превышает предельно-допустимые значения в 1,9 раз, что не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2775-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома с.Нижний Танай, ул. Зеленая, 6 по органолептическим показателям: мутность, запах при 20С⁰, цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: нитриты (по NO₂), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная, железо, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКО в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2773-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома с.Нижний Танай, ул. Зеленая, 6 по санитарно-химическим показателям: нитраты (по NO₃), составило 75,9±9,6 допустимый уровень не более 45 что превышает предельно-допустимые значения в 1,6 раз, что не соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2773-201 от 23.09.2020г.

✓ Отобранная проба воды из шахтного колодца около жилого дома д.Таловая, ул. Кедровая, 1а по органолептическим показателям: мутность, запах при 20С⁰, цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: нитриты (по NO₂), нитраты (по NO₃), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная, железо, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКО в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2774-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из водоразборной колонки напротив жилого дома ул.40 лет Победы 4 с.Нижний Танай по органолептическим показателям: запах при 20С⁰, цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: нитраты (по NO₃), нитриты (по NO₂), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКО в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.3.3. таблица 1, п.3.4.,

п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2771-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из водоразборной колонки напротив жилого дома ул.40 лет Победы 4 с.Нижний Танай по органолептическим показателям: мутность мг/дм3 составило $9,2 \pm 1,1$ допустимый уровень не более 1,5 что превышает предельно-допустимые значения в 6 раз; по санитарно-химическим показателям: железо мг/дм3 составило $1,4 \pm 0,2$ допустимый уровень не более 0,3 что превышает предельно-допустимые значения в 4,6 раз, что не соответствует требованиям п.3.4., п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2771-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из водоразборной колонки напротив магазина с.Нижний Танай ул. Набережная,3 по органолептическим показателям: запах при 20С⁰, цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: нитраты (по NO3), нитриты (по NO2), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл., указанный образец по исследованным показателям соответствует требованиям п.3.3. таблица 1, п.3.4., п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2772-201 от 23.09.2020г.

Отобранная проба воды из водоразборной колонки напротив магазина с.Нижний Танай ул. Набережная,3 по органолептическим показателям: мутность мг/дм3 составило $3,6 \pm 0,6$ допустимый уровень не более 1,5 что превышает предельно-допустимые значения в 2,4 раза; по санитарно-химическим показателям: железо мг/дм3 составило $0,66 \pm 0,11$ допустимый уровень не более 0,3 что превышает предельно-допустимые значения в 2,2 раза, что не соответствует требованиям п.3.4., п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. Протокол исследований (испытаний), измерений № 2772-201 от 23.09.2020г.

Выводы:

На поставленные в определении о назначении экспертизы территории
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю

г.Канске №4045 от 25.09.2020г. вопросы, отвечаю:
- проведенные лабораторные исследования питьевой воды соответствую-
т по органолептическим показателям: запах при 20С⁰, цветности, привкус;
по санитарно-химическим показателям: нитраты (по NO₃), нитриты (по
NO₂), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная
по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ
в 100 мл требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального за-
кона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. По адресам
(наименование точки отбора): из водоразборной колонки напротив жилого
дома ул.40 лет Победы 4 с.Нижний Танай, из водоразборной колонки напро-
тив магазина с.Нижний Танай ул. Набережная,3.

- проведенные лабораторные исследования питьевой воды не соответ-
ствует по органолептическим показателям: мутность мг/дм³; по санитарно-
химическим показателям: железо мг/дм³, обязательным требованиям п.3.4.,
п.3.4.1 таблица 2, п.3.5 таблица 4 СанПиН 2.1.4.1074-01, ч. 1, 4 ст. 23 Феде-
рального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН
2.1.5.2307-07. По адресам (наименование точки отбора): из водоразборной
колонки напротив жилого дома ул.40 лет Победы 4 с.Нижний Танай, из во-
доразборной колонки напротив магазина с.Нижний Танай ул. Набережная,3.

- проведенные лабораторные исследования питьевой воды соответствует
по органолептическим показателям: мутность, запах при 20С⁰, цветности,
привкус; по санитарно-химическим показателям: нитриты (по NO₂), нитраты
(по NO₃), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость
перманганатная, железо, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл,
ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ в 100 мл требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4
ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03,
ГН 2.1.5.2307-07. По адресу: из шахтного колодца около жилого дома
д.Таловая, ул. Кедровая, 1а.

- проведенные лабораторные исследования питьевой воды
соответствует по органолептическим показателям: мутность, запах при 20С⁰,
цветности, привкус; по санитарно-химическим показателям: нитриты (по
NO₂), хлориды, сульфаты, аммиак (по азоту), окисляемость перманганатная,
железо, по микробиологическим показателям: ОКБ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1
мл, ТКБ в 100 мл. требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23
Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. По адресу: из шахтного колодца около жилого дома д.Семеновка, ул. Школьная, 10.


- проведенные лабораторные исследования питьевой воды не соответствуют санитарно-химическим показателям окисляемость перманганатная требованиям п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02, ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 ФЗ от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. По адресу: из шахтного колодца около жилого дома д.Семеновка, ул. Школьная, 10.

Полученные показатели качества питьевой воды превышают, критерии существенного ухудшения качества питьевой воды.

Превышение допустимых значений по исследованным показателям без-опасности установленным, может предоставить угрозу для организма чело-века и здоровья жителей

Имеется угроза возникновения массовых инфекционных и неинфекци-онных заболеваний (отравлений) людей из – за несоответствия образцов (проб) по исследованным показателям безопасности, установленным требо-ваниям нормативно-правовых актов, действующим на территории Россий-ской Федерации.

Исполнитель:
Помощник врача по
общей гигиене



Бектольд М.П.
(ФИО)



Технический директор

Вышинский И.С.
(ФИО)